

PB SWISS TOOLS

ElectroTools®

Die isolierten Schraubenzieher ElectroTools® entsprechen den Vorschriften gemäss IEC 60900 für isolierte Werkzeuge zum Arbeiten an Spannungen bis 1000VAC/1500VDC. Dies ist jedoch keine Aufforderung zum Hantieren an unter Spannung stehenden Geräten.

 1000 V**Spannungsprüfer**

Die Schraubenzieherklinge an den Stromleiter halten und zugleich das Griffende mit dem Finger berühren. Auf Erdung achten. Bei vorhandener Spannung leuchtet das im Griff eingebaute Glühlämpchen auf.

- Der Spannungsanzeiger muss kurz vor der Benützung auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- Der Spannungsanzeiger darf unter Einwirkung von Niederschlägen, z.B. Tau oder Regen, nicht benützt werden. Sofern der Spannungsanzeiger feucht ist, darf dieser nicht benützt werden.
- Der Spannungsanzeiger darf nur zur Prüfung der Spannung, nicht dagegen für andere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlage-teilen benützt werden.

