



PB SWISS TOOLS

ElectroTools®

Prudence: tension électrique! Les tournevis isolés ElectroTools® sont conformes aux prescriptions de la directive CEI 60900 relatives aux outils utilisés en présence des tensions jusqu'à 1000VAC/1500VCC. Cette sécurité ne devrait toutefois pas inciter à bricoler sur des appareils sous tension.

 1000 V



Indicateur de tension

Tenir la lame de tournevis sur le conducteur et toucher avec le doigt l'extrémité du manche.

Mettre à la terre. Sous tension, la lampe à incandescence logée dans le manche s'allume.

- Immédiatement avant l'utilisation, vérifier que l'indicateur de tension fonctionne normalement.
- L'indicateur de tension ne doit pas être exposé à l'humidité, par exemple à la rosée ou la pluie.
Le tournevis ne sera plus utilisé si l'indicateur de tension a pris l'humidité.
- Le tournevis indicateur de tension doit être utilisé uniquement pour vérifier la tension, pas pour d'autres travaux sur des installations sous tension.

